

RICOM HEAT

MONOBLOK 6, 10, 14, 17 **EVI/DC**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI



ricomenergy.pl

Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Na wypadek utraty instrukcji, wersję elektroniczną uzyskasz od lokalnego dystrybutora, na naszej stronie www.ricomenergy.pl lub po wysłaniu wiadomości e-mail na adres biuro@ricomenergy.pl.

Aby poprowadzić nabywcę urządzenia w kierunku prawidłowej instalacji i użytkowania naszego produktu oraz osiągnięcia oczekiwanego efektu działania, niniejszym przekazujemy istotne informacje, jak poniżej:

1. To urządzenie powinno być instalowane, obsługiwane lub konserwowane przez wykwalifikowanych serwisantów, którzy zostali przeszkoleni i uzyskali certyfikat autoryzacyjny dla montażu i serwisowania pomp ciepła marki Ricom Heat. Podczas pracy należy ściśle przestrzegać wszystkich kwestii bezpieczeństwa opisanych na tabliczkach znamionowych, nalepkach ostrzegawczych, w instrukcji obsługi i innej literaturze.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
2. Ten produkt przeszedł surową kontrolę i testy działania przed opuszczeniem fabryki. Aby uniknąć uszkodzeń wynikających z niewłaściwego demontażu i sterowania, które mogą mieć wpływ na normalne działanie urządzenia, nie należy samodzielnie demontować urządzenia. W razie potrzeby możesz skontaktować się ze specjalistycznym centrum serwisowym przedstawiciela handlowego Producenta.
3. W przypadku obrażeń ciała lub utraty mienia oraz szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem, takim jak niewłaściwa instalacja i debugowanie, niewłaściwa konserwacja, naruszenie odpowiednich krajowych przepisów i zasad oraz norm przemysłowych, a także naruszenie zasad niniejszej instrukcji itp., nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
4. Gdy Produkt jest uszkodzony i nie można go uruchomić, należy jak najszybciej skontaktować się z centrum serwisowym przedstawiciela handlowego Producenta, podając następujące informacje:
 - › Zawartość tabliczki znamionowej produktu (model, wydajność chłodnicza / grzewcza, nr seryjny Produktu, data produkcji).
 - › Stan usterki (określ sytuację przed wystąpieniem błędu i po nim).
5. Wszystkie rysunki, schematy i informacje w instrukcji obsługi mają jedynie charakter poglądowy. Aby ulepszyć nasz Produkt, będziemy stale wprowadzać ulepszenia i innowacje. Mamy prawo do okresowej aktualizacji Produktu z powodów dotyczących sprzedaży lub produkcji oraz zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.

1. WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	4
2. WPROWADZENIE	6
2.1 Ogólne informacje o urządzeniu	6
2.2 Ogólne cechy	6
2.3 Wykresy wydajności	9
3. WYMIARY	13
4. MONTAŻ	15
4.1 Materiały potrzebne do montażu	15
4.2 Szczegóły dotyczące montażu	16
4.3 Odpływ wody i skropliny	16
4.4 Zalecany sposób montażu – z buforem	17
4.5 Schemat części chłodniczej	19
4.6 Bufor instalacji grzewczej	19
4.7 Przyłącza wody	19
4.8 Wymagania dotyczące montażu układu hydraulicznego	19
4.9 Czyszczenie instalacji	20
4.10 Uzdatnianie wody do napełniania instalacji	20
4.11 Obiegi niskotemperaturowe	20
4.12 Technika filtrowania	20
4.13 Obiegowa pompa wodna.....	20
4.14 Zabezpieczenie antyzamrozeniowe	21
5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	22
5.1 Zasilanie elektryczne	22
5.2 Uziemienie i zabezpieczenie nadprądowe	22
5.3 Schematy elektryczne	23
6. OBSŁUGA POMPY CIEPŁA	27
6.1 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi	27
6.2 Czujniki temperatur	28
6.3 Środki ostrożności przed pierwszym uruchomieniem	28
6.4 Pierwsze uruchomienie – skrócona instrukcja postępowania	29
7. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA	30
8. KONSERWACJA OGÓLNA	31
8.1 Kody błędów sterownika	31
9. KONTROLE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA	33
9.1 Rozwiązywanie problemów	33
10. KONSERWACJA	34
11. TYPOWE USTERKI I ICH USUWANIE	35
12. PODŁĄCZENIE DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – WSPOMAGANIE POMPY CIEPŁA	36
13. KARTA INSTALACYJNA	38

1. WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Istotna uwaga:

Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące montażu i obsługi powietrznej pompy ciepła ze sprężarką inwertorową EVI. Wszelkie pytania dotyczące tego urządzenia należy kierować do sprzedającego.

Uwaga dla montera: Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Informacje te należy przekazać właścicielowi i/lub operatorowi urządzenia po jego zamontowaniu lub należy pozostawić je na pompie ciepła bądź w jej pobliżu.

Uwaga dla użytkownika: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje które ułatwią obsługę i konserwację pompy ciepła. Należy zachować ją na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE – Przed zamontowaniem tego urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami zawartymi w instrukcji i stosować się do nich. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, śmiercią lub stratami materialnymi.

Przepisy i normy

Powietrzna pompa ciepła ze sprężarką inwertorową EVI musi zostać zamontowana zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i dotyczącymi montażu określonymi dla danego medium(woda lub glikol) lub przez właściwy organ. Wszystkie przepisy lokalne mają znaczenie nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych. W przypadku braku przepisów lokalnych należy zapoznać się z najnowszym wydaniem krajowego kodeksu elektrycznego w zakresie montażu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO — Ryzyko wstrząsu elektrycznego lub śmiertelnego porażenia prądem.



Instalację zasilania elektrycznego doprowadzoną do tego urządzenia musi wykonać elektryk posiadający uprawnienia zgodne z wymogami krajowego kodeksu elektrycznego oraz wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami i rozporządzeniami. Nieprawidłowa instalacja będzie stwarzać zagrożenie elektryczne mogące doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u użytkowników pompy ciepła, monterów lub innych osób w wyniku porażenia prądem elektrycznym oraz skutkować stratami materialnymi. Należy zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji i zgodnie z nimi postępować.

⚠ OSTRZEŻENIE – Aby ograniczyć ryzyko obrażeń dzieci nie powinny korzystać z tego urządzenia, chyba że będą przez cały czas pozostawać pod ścisłą opieką.

Informacje dla użytkowników dotyczące bezpieczeństwa

Powietrzne pompy ciepła ze sprężarką inwertorową EVI zaprojektowano i wykonano w taki sposób, aby pracowały przez długie lata po zamontowaniu, a ich obsługa w trakcie montażu, prac serwisowych i konserwacyjnych prowadzonych zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz przepisami dotyczącymi montażu, o których jest mowa w późniejszych rozdziałach, była bezpieczna. W całej instrukcji obsługi ostrzeżenia i przestrogi dotyczące bezpieczeństwa wskazano symbolem **⚠**. Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogi oraz stosować się do nich.

Wskazówki pozwalające ograniczyć zużycie energii przez pompę ciepła

Jeżeli użytkownik nie planuje korzystać z ogrzewania przez dłuższy czas, może wyłączyć pompę ciepła lub zmniejszyć wartość nastawy temperatury o kilka stopni, co pozwoli ograniczyć do minimum zużycie energii.

Poniżej podano zalecenia pozwalające ograniczyć zużycie energii oraz zminimalizować koszty eksploatacji pompy ciepła bez rezygnacji z komfortu.

1. Zaleca się, by maksymalna temperatura wody wynosiła 65 °C.
2. Zaleca się wyłączenie pompy ciepła z pracy (sposób wyłączenia opisany jest w dalszej części tej instrukcji), gdy użytkownicy wyjeżdżają na wakacje dłuższe niż tydzień.
3. Żeby ograniczyć zużycie energii, zaleca się, by pompa ciepła pracowała w ciągu dnia, gdy temperatura otoczenia jest wyższa.
4. Pompa musi zostać zamontowana na zewnątrz budynku. Należy ją osłonić przed wiatrem, opadami deszczu i śniegu. Osłonę należy stosować zawsze, gdy jest to możliwe, ponieważ ograniczy ona ewentualne zamarzanie i oblodzenie.

Ogólne informacje dotyczące montażu

1. Prace montażowe i serwisowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowanego monter lub serwisanta, a przy tym muszą być one zgodne ze wszystkimi przepisami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz/lub przepisami bezpieczeństwa.
2. Powietrzna pompa ciepła ze sprężarką inwerterową EVI jest przeznaczona do ogrzewania domu, podgrzewania CWU i chłodzenia.
3. Przed zamontowaniem lub uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy parametry sieci zasilającej są zgodne z wymaganymi parametrami zasilania urządzenia.
4. Przy głównym włączniku/wyłączniku zasilania urządzenia należy zamontować wyłącznik różnicowoprądowy. Parametry kabla zasilającego muszą odpowiadać wymaganiom parametrów zasilania urządzenia, a także normom krajowym oraz lokalnym przepisom przeciwpożarowym i bezpieczeństwa.
5. Do urządzenia trzeba podłączyć uziemienie. Nie wolno korzystać z nieuziemionego urządzenia. Zabronione jest podłączenie przewodu uziemiającego do przewodu neutralnego lub pompy wodnej.
6. Główny włącznik/wyłącznik zasilania urządzenia powinien znaleźć się na wysokości znacznie przekraczającej 1,4 metra (poza zasięgiem dziecka)
7. Woda o temperaturze przekraczającej 52 °C może spowodować obrażenia. Sugerujemy użycie termostatycznych zaworów mieszających aby obniżyć temperaturę na wyjściu wody użytkowej.

2. WPROWADZENIE

2.1 Ogólne informacje o urządzeniu

Powietrzne pompy ciepła ze sprężarką inwerterową EVI podgrzewają wodę ciepłem pochodzącym z otaczającego je powietrza, aż do temperatury wynoszącej 65 °C. W porównaniu z tradycyjnymi kotłami olejowymi/gazowymi, powietrzna pompa ciepła ze sprężarką inwerterową EVI pozwala ograniczyć koszty eksploatacji o 80%.

Nasze pompy ciepła są nie tylko wysoce wydajne, ale również łatwe i bezpieczne w obsłudze.

2.2 Ogólne cechy

1. Niskie koszty eksploatacji i wysoka sprawność
 - › Wysoki współczynnik wydajności (COP) pozwala ograniczyć koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi powietrznymi pompami ciepła.
 - › Stosowanie dodatkowej grzałki zanurzeniowej nie jest wymagane.
2. Niższe koszty inwestycji
 - › Prosty montaż.
3. Wysoki poziom komfortu
 - › Osiągana wysoka temperatura wody na wyjściu zapewnia większą dostępność ciepłej wody.
4. Brak potencjalnego ryzyka zapłonu, zatrucia gazem, wybuchu, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, które jest związane z innymi instalacjami grzewczymi.
5. Przewidziana na cały okres eksploatacji urządzenia, odporna na korozję obudowa malowana lakierem proszkowym może być stosowana w trudnych warunkach klimatycznych.
6. Sprężarka Panasonic zapewnia doskonałą wydajność, bardzo wysoką efektywność energetyczną, trwałość i cichą pracę.
7. Panel sterowania z funkcją automatycznej diagnostyki zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie pompy ciepła.
8. Inteligentny sterownik cyfrowy z łatwym w obsłudze interfejsem.
9. Oddzielna, izolowana szafka elektryczna chroni przed korozją znajdujące się w niej podzespoły, tym samym wydłużając jej żywotność.
10. Pompa ciepła może pracować przy niskich temperaturach powietrza otoczenia dochodzących do -25 °C.
11. Pompa ciepła posiada funkcję automatycznego rozmrażania (odszywania parownika), która jest realizowana za pomocą wbudowanego zaworu 4-drogowego. Dzięki temu urządzenie może skutecznie i bezpiecznie pracować w ujemnych temperaturach. Proces rozmrażania jest sterowany i kontrolowany za pośrednictwem regulatora HPmulti dołączonego do urządzenia. Powstałe na skutek rozmrażania skropliny są usuwane grawitacyjnie na zewnątrz urządzenia. Dla ochrony przed zamarznięciem wytworzonych w tym procesie skroplin wbudowana jest dodatkowo grzałka tacy skroplin (pod parownikiem urządzenia) – opcja.

Model pompy ciepła			6 EVI/DC	10 EVI/DC	14 EVI/DC	17 EVI/DC
Kod			EASYLIFE6 EASYLIFE6+*	EASYLIFE10 EASYLIFE10+*	EASYLIFE14+*	EASYLIFE17+*
Klasa energetyczna (A7/W35)			A+++	A+++	A+++	A+++
Klasa energetyczna (A7/W55)			A++	A++	A++	A++
Ogrzewanie	Moc grzewcza (kW)	A7/W35	8,4	13,0	18,2	23,0
		A7/W55	7,8	12,0	16,8	21,3
	Moc elektryczna (kW)	A7/W35	1,9	3,0	4,1	5,2
		A7/W55	2,5	4,0	5,4	6,9
	COP	A7/W35	4,5	4,3	4,43	4,40
		A7/W55	3,2	3,0	3,10	3,08
	Moc grzewcza (kW)	A2/W35	7,5	11,6	16,2	20,5
		A2/W55	6,9	10,7	15,0	19,0
	Moc elektryczna (kW)	A2/W35	1,7	2,8	3,8	4,9
		A2/W55	2,3	3,7	5,0	6,4
	COP	A2/W35	4,3	4,12	4,2	4,21
		A2/W55	3,0	2,89	3,0	2,95
	Moc grzewcza (kW)	A-2/W35	6,8	10,6	14,8	17,7
		A-2/W55	6,3	9,8	13,7	16,4
	Moc elektryczna (kW)	A-2/W35	1,7	2,7	3,7	4,6
		A-2/W55	2,2	3,5	4,8	6,1
	COP	A-2/W35	4,12	3,94	4,0	4,0
		A-2/W55	2,88	2,76	2,8	2,8
	Moc grzewcza (kW)	A-7/W35	6,1	9,5	13,3	16,8
		A-7/W55	5,7	8,8	12,3	15,5
	Moc elektryczna (kW)	A-7/W35	1,6	2,6	3,5	4,5
		A-7/W55	2,1	3,4	4,6	5,9
	COP	A-7/W35	3,84	3,7	3,8	3,8
		A-7/W55	2,69	2,6	2,7	2,6
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	A35/W18	6,5	8,6	12,1	15,3
	Moc elektryczna (kW)	A35/W18	1,7	2,3	3,2	4,0
	EER	A35/W18	3,8	3,8	3,8	3,8
CWU	Zakres mocy grzewczej (kW) A-2/W55		4,6 ÷ 10,6	7,1 ÷ 16,4	9,9 ÷ 23,0	12,5 ÷ 28,9
	Zakres wejściowej mocy elektrycznej (kW) A-2/W35		2,8 ÷ 3,0	3,9 ÷ 4,8	5,3 ÷ 6,5	6,8 ÷ 8,4
	Zakres współczynnika COP A-2/W55		1,6 ÷ 3,55	1,8 ÷ 3,4	1,9 ÷ 3,5	1,8 ÷ 3,4

*z pompą obiegową

Model pompy ciepła	6 EVI/DC	10 EVI/DC	14 EVI/DC	17 EVI/DC
Kod	EASYLIFE6 EASYLIFE6+*	EASYLIFE10 EASYLIFE10+*	EASYLIFE14+*	EASYLIFE17+*
Zasilanie	230 V/50-60 Hz		380 V/50-60 Hz	
Faza	1 faza		3 fazy	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25~43 °C			
Max temperatura zasilania	65 °C			
Max. temp. c.w.u.	55 °C			
Czynnik chłodniczy R32 (GWP: 675) (kg)	1,3	1,6	2,7	2,7
Marka sprężarki	Panasonic inwerter			
Parownik	Lamelowy wymiennik ciepła z powłoką Hydrofilową			
Zawór rozprężny	elektroniczny			
Stopień IP (poziom ochrony)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I	I	I	I
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	≤53	≤55	≤57	≤58
Spadek ciśnienia wody (kPa)	31	25	35	45
Minimalny przepływ wody (m³/h)	1,4	2,2	3,1	4,0
Min. średnica wewnętrzna rury instalacyjnej (mm)*	25	25	25	32
Wymiary urządzenia (szer. × gł. × wys) (mm)	968 × 431 × 819	1100 × 431×970	1050 × 407 × 1378	1050 × 407 × 1378
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.) (skrzynia)	1048 × 520 × 974	1140 × 515×1110	1120 × 530 × 1470	1120 × 530 × 1470
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.) (karton)	1028 × 520 × 974	1120 × 515×1108	1100 × 530 × 1470	1100 × 530 × 1470
Masa netto/masa brutto (kg)	92/102	110/120	170/180	180/190

*z pompą obiegową

Obieg czynnika chłodniczego jest hermetycznie zamknięty.

Uwaga:

Warunki pracy podczas podgrzewania CWU: temperatura wody na wlocie 15 °C, temperatura wody na wylocie 55 °C, temperatura termometru suchego 7 °C, temperatura termometru mokrego 6 °C, zgodne z EN 14825.



*szczegółowe doboru opisano w karcie instalacyjnej na końcu niniejszej instrukcji

Uwaga:



W związku z ciągłym ulepszaniem urządzenia wyżej opisana konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe parametry techniczne podano na tabliczce znamionowej urządzenia.

2.3 Wykresy wydajności



6 EVI/DC | EASYLIFE6, EASYLIFE6+





10 EVI/DC | EASYLIFE10, EASYLIFE10+



14 EVI/DC | EASYLIFE14+




17 EVI/DC | EASYLIFE17+




3. WYMIARY

6 EVI/DC | EASYLIFE6, EASYLIFE6+




10 EVI/DC | EASYLIFE10, EASYLIFE10+



*Jednostka – mm

14 EVI/DC | EASYLIFE14+

17 EVI/DC | EASYLIFE17+



4. MONTAŻ

Poniżej opisano ogólnie sposób montażu powietrznej pompy ciepła ze sprężarką inwerterową EVI.

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu tego urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami oraz stosować się do nich. Wyłącznie wykwalifikowany instalator lub serwisant może zamontować pompę ciepła.

OSTRZEŻENIE – RYZYKO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO LUB ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM.



Przed przystąpieniem do montażu pompy ciepła należy upewnić się, że odłączono wszystkie obwody wysokiego napięcia. Kontakt z tymi obwodami może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami u użytkowników, monterów lub innych osób w wyniku porażenia prądem elektrycznym, a także stratami materialnymi.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wymagane jest prawidłowe przeprowadzenie montażu. Wymagania dotyczące pomp ciepła obejmują:

1. Wymiary przyłączy i średnice rurociągów wodnych.
2. Prawidłowy montaż w miejscu eksploatacji
3. Odpowiednia lokalizacja miejsca pracy urządzenia i zapewnienie do niego dostępu.
4. Odpowiednia instalacja elektryczna.
5. Odpowiednie natężenie przepływu wody.

W niniejszej instrukcji podano informacje niezbędne do spełnienia tych wymagań. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi procedurami dotyczącymi użytkowania i montażu urządzenia.

4.1 Materiały potrzebne do montażu

Do montażu pompy ciepła potrzebne będą niżej wymienione elementy, które powinien zapewnić monter:

1. Złączki hydrauliczne.
2. Równą powierzchnię umożliwiającą prawidłowy odpływ kroplin wraz z drożnym odprowadzeniem.
3. Należy upewnić się, że dostępna jest odpowiednia sieć zasilająca. Na tabliczce znamionowej pompy ciepła podano wymagane parametry sieci zasilającej. Należy zwrócić uwagę na podaną tam wartość znamionową prądu. Przy montażu pompy ciepła nie jest potrzebna skrzynka przyłączowa. Połączenia wykonuje się wewnątrz skrzynki elektrycznej pompy ciepła.
4. W celu doprowadzenia zasilania elektrycznego zaleca się stosowanie przewodów w osłonie PCV.
5. Konieczne jest zastosowanie filtra na wlocie wody do pompy ciepła (powrót instalacji). Zamontowanie odpowietrzenia w najwyższym punkcie Instalacji.
6. Przewody hydrauliczne należy zaizolować w celu ograniczenia strat ciepła.

Uwaga: Zalecamy zamontowanie zaworów odcinających na przyłączy wlotowym i wylotowym wody, co ułatwi prowadzenie prac serwisowych.

Uwaga: Szczegółowy dobór elementów instalacji został opisany w karcie instalacyjnej na końcu niniejszej instrukcji. Miejsce montażu

PRZESTROGA!

1. **NIE WOLNO** montować pompy ciepła w pobliżu materiałów i miejsc niebezpiecznych.
2. **NIE WOLNO** montować pompy ciepła pod bardzo spadzistymi dachami bez rynien, gdyż grozi to dostaniem się zanieczyszczonej wody deszczowej do urządzenia.
3. Pompę ciepła należy postawić na płaskiej powierzchni, np. betonowej lub wykonanej z prefabrykowanej płyty. Pozwoli to na prawidłowe odprowadzanie kroplin i wody deszczowej z podstawy urządzenia.


4.2 Szczegóły dotyczące montażu

Informacje podane w kolejnych rozdziałach wskazują minimalną wymaganą przestrzeń dostępową. Niemniej jednak, planując każdy montaż, należy uwzględnić rzeczywiste warunki lokalne, takie jak odległość do ścian i ich wysokość oraz odległość od miejsc ogólnie dostępnych. Pompa ciepła musi zostać zamontowana w taki sposób, aby ze wszystkich stron zapewnić do niej swobodny dostęp w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i kontroli.

⚠ PRZESTROGA – Pompy ciepła nie należy używać, jeżeli jakiegokolwiek elementy układu elektrycznego miały kontakt z wodą. Należy natychmiast wezwać wykwalifikowanego serwisanta, aby sprawdził pompę ciepła.

⚠ PRZESTROGA – Nad, przed i za pompą ciepła nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Zablokowanie przepływu powietrza może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i unieważnienia gwarancji.

1. W miejscu montażu pompy ciepła musi być zapewniona odpowiednia wentylacja, a wlot/wylot powietrza nie może być zastawiony.
2. W miejscu montażu muszą być zapewnione odpowiedni odpływ oraz solidne podłoże.
3. Nie wolno montować urządzenia w miejscach, w których gromadzą się takie zanieczyszczenia, jak agresywne gazy (chlor lub kwasy), pyły, piasek, liście itp.
4. Aby zapewnić łatwiejsze i skuteczniejsze prowadzenie prac konserwacyjnych oraz rozwiązywanie problemów, w odległości mniejszej niż 1 m od urządzenia nie powinny znajdować się żadne przeszkody. Natomiast, by zapewnić odpowiednią wentylację, żadne przeszkody nie mogą się znajdować w obrębie 2 m przed urządzeniem. (patrz rys. 1)




5. Pompa ciepła musi zostać zamontowana z wykorzystaniem odpornych na wstrząsy tulei, aby zapobiec wibracjom lub przewróceniu urządzenia.
6. Regulator pompy ciepła nie jest odporny na wodę, należy zamontować go wewnątrz budynku.
7. Regulator należy montować w pomieszczeniu kotłowni lub pokoju dziennym (w zależności od przeznaczenia regulatora; szczegóły opisano w oddzielnej instrukcji regulatora HPmulti).
8. Przewody hydrauliczne należy odpowiednio podeprzeć, aby uniknąć ich ewentualnego uszkodzenia w wyniku oddziaływania drgań (lub zastosować przewody elastyczne).
9. Ciśnienie wody w instalacji grzewczej należy utrzymywać na poziomie wynoszącym 1,5–2 bar.
10. Wartość dopuszczalnego napięcia roboczego powinna mieścić się w granicach $\pm 10\%$ napięcia znamionowego.
11. Ze względów bezpieczeństwa pompa ciepła musi być uziemiona.

4.3 Odpływ wody i skropliny


Podczas pracy urządzenia na parowniku będą tworzyć się skropliny, które będą miarowo spływać. Proces ten będzie uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza w otoczeniu. Im otoczenie będzie bardziej wilgotne, tym intensywniejsze będzie skraplanie. Dolna część urządzenia pełni funkcję tacy do zbierania wody deszczowej i skroplin. Należy zapewnić, aby otwory odpływowe, znajdujące się na dolnej części podstawy urządzenia, były przez cały czas drożne. Istnieje opcja zamontowania grzałki tacy ociekowej, która pomaga w spływaniu skroplin.

4.4 Zalecany sposób montażu – z buforem

Podstawowym i zalecanym sposobem montażu pompy ciepła do instalacji grzewczej domu jest instalacja z użyciem bufora – schemat ideowy na następnej stronie.



4.5 Schemat części chłodniczej.



4.6 Bufor instalacji grzewczej

Minimalną wielkość bufora (minimalna ilość wody krążącej w instalacji grzewczej) należy dobrać jak niżej:

Model pompy ciepła	6 EVI/DC	10 EVI/DC	14 EVI/DC	17 EVI/DC
Kod	EASYLIFE6 EASYLIFE6+	EASYLIFE10 EASYLIFE10+	EASYLIFE14+	EASYLIFE17+
80 l	✓	✗	✗	✗
100 l	✗	✓	✗	✗
120 l	✗	✗	✓	✗
150 l	✗	✗	✗	✓

Minimalna wielkość bufora potrzebna jest dla zapewnienia minimalnej ilości wody krążącej w instalacji i potrzebnej na cele procesu rozmrażania pompy ciepła (zapewnienie odpowiedniej ilości energii zgromadzonej w wodzie). Zastosowanie większego bufora zapewni mniejszą liczbę cykli załączania pompy ciepła i bardziej płynną pracę – zapewni większą ilość energii na potrzeby odszraniania oraz pozwoli na skuteczniejszą regulację temperatury w obiegach grzewczych.

Układy hydrauliczne bez bufora **MUSZĄ** zapewnić minimalny przepływ w instalacji oraz minimalną objętość zgodną z tabelą powyżej.

Dla układów bez bufora sterowanie temperaturą instalacji ogranicza się do regulacji temperatury pompy ciepła. Układy hydrauliczne oparte o bufor mogą posiadać pełną regulację temperatury ogrzewanych pomieszczeń (termostaty pokojowe). W takich układach można ograniczać przepływ wody w instalacji grzewczej a nawet go zatrzymać. Warto wtedy zastosować zawór nadmiarowo-upustowy, w celu utrzymania odpowiednich przepływów.

4.7 Przyłącza wody

Przyłącza wody na pompie ciepła

Zaleca się zastosowanie elementów rozłącznych na przyłączach wlotu i wylotu wody aby ułatwić odłączenie pompy od instalacji. Do wykonania układu hydraulicznego pompy ciepła zaleca się rury ze stali nierdzewnej, PP, stali zaciśkanej lub miedzi.

4.8 Wymagania dotyczące montażu układu hydraulicznego

1. Ciśnienie wody w obiegu grzewczym należy utrzymywać na poziomie 1,5–2 bar.
2. Części instalacji powinny być podłączone od pompy w taki sposób, aby możliwe było ich odłączenie na czas prac serwisowych, np. przy pomocy zaworów kulowych.
3. Należy dopilnować, aby cały układ hydrauliczny został prawidłowo wykonany, po czym należy przeprowadzić próbę szczelności i ciśnieniową.
4. Wszystkie przewody i złączki rurowe muszą zostać ocieplone, aby zapobiec stratom ciepła.
5. Należy zamontować zawór spustowy w najniższym punkcie układu, aby umożliwić jego opróżnienie.
6. Należy zamontować zawór zwrotny na przyłączy wylotowym wody, aby zapobiec cofaniu się wody po zatrzymaniu pracy pompy wodnej.
7. Należy ograniczyć liczbę kolanek (połączeń o kącie 90°), które stanowią duży opór dla przepływu wody. Jeżeli wymagane jest większe natężenie przepływu, należy zamontować zawór obejściowy.
8. Czyszczenie instalacji i uzdatnianie wody do napełnienia instalacji – poniżej:
We wszystkich elementach instalacji c.o. zachodzą procesy zakamieniania, korozji i podobne tego typu zjawiska. Pompa ciepła jest najdroższym elementem instalacji i należy w szczególny sposób zadbać aby wymiennik ciepła i inne jego elementy zabezpieczyć przeciw tym procesom. Prawidłowe przygotowanie układu c.o. do eksploatacji polega na wykonaniu dwóch operacji: czyszczeniu instalacji i uzdatnieniu wody do eksploatacji instalacji.

4.9 Czyszczenie instalacji

W instalacji nowej mogą się znajdować pozostałości po obróbce instalacji takie jak resztki po lutowaniu, spawaniu, pozostałości topników, oleju, smarów, czy produkty korozji – szczególnie w starej instalacji. W pierwszej kolejności zarówno nową, jak i starą instalację należy wyczyścić czystą wodą celem usunięcia odpadów stałych. Operację tą należy bezwzględnie wykonywać bez zamontowanej pompy ciepła. W kolejnym kroku należy wykonać chemiczne czyszczenie instalacji. Do czyszczenia nowej jak i starej instalacji należy używać odpowiedniego środka czyszczącego. Po tym czyszczeniu instalację należy wypłukać wodą sieciową.

4.10 Uzdatanianie wody do napełniania instalacji

Do napełniania instalacji należy używać wody o następujących parametrach: pH od 6,5 do 8,5 jednostek, twardość ogólna nie więcej niż 10 °dH (~ 18 °F). Do napełniania nie wolno stosować wody zdemineralizowanej lub wody destylowanej. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zakamienianiem i korozją instalacji należy użyć odpowiedni inhibitor (pasywator). Dodatkowo można użyć również płynu przeciw zamarzaniu.

4.11 Obiegi niskotemperaturowe

W strefach niskotemperaturowych zaleca się uzdatnienie wody przez zastosowanie środka biobójczego.

4.12 Technika filtrowania

Zanieczyszczenia metaliczne są głównym powodem awarii pomp obiegowych montowanych w instalacji grzewczej. W celu ochrony tych elementów zalecamy zastosowanie filtrów magnetycznych pozwalających na skuteczną metodę separacji zanieczyszczeń metalicznych występujących w układzie. Dodatkowo filtry tego typu pozytywnie wpływają na ochronę antykorozyjną i przedłużenie żywotności instalacji. Podstawa uznania Gwarancji – patrz Karta Gwarancyjna Ricom Heat.

UWAGA:

- Sposób i ilości użycia poszczególnych produktów do czyszczenia instalacji i uzdatniania wody należy stosować zgodnie z instrukcją danego produktu podaną przez jego producenta.
- Wykonanie czynności czyszczenia instalacji i uzdatnienia wody należy powierzyć autoryzowanym instalatorom lub serwisantom Ricom Heat (AIRH, ASRH).

4.13 Obiegowa pompa wodna

Jeżeli dana jednostka takiej nie posiada – patrz oznaczenie / seria.

Pompę wodną układu pompa ciepła – bufor/instalacja należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić wymagany przepływ wody dla każdego modelu pompy ciepła zgodnie z tabelą. Wielkość pompy wodnej musi uwzględniać wszystkie opory przepływu instalacji grzewczej. W zależności od odległości pomiędzy pompą ciepła a buforem i zasobnikiem CWU sugeruje się dobór pompy wodnej zgodnie z poniższą tabelą:

Model pompy ciepła	6 EVI/DC		10 EVI/DC		14 EVI/DC		17 EVI/DC	
Kod	EASYLIFE6		EASYLIFE10		EASYLIFE14		EASYLIFE17	
Odległość (m)	≤5	5–10	≤5	5–10	≤5	5–10	≤5	5–10
Typ pompy wodnej	25/40		25/40	25/60	25/60	25/80	25/80	32/80


4.14 Zabezpieczenie antyzamrożeniowe

Medium roboczym w instalacjach centralnego ogrzewania najczęściej jest woda, dlatego też należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie antyzamrożeniowe. Zabezpieczenie to ma za zadanie nie dopuścić do zamarznięcia krążącej w instalacji wody w sytuacji awarii/zaniku zasilania elektrycznego.

W przypadku zastosowania wody w instalacji zaleca się jedno z dwóch zabezpieczeń:


1. Zawory antyzamrożeniowe upustowe
2. Zasilacze awaryjne, tzw. UPS

W przypadku 1 można stosować zawory, które należy montować zgodnie z poniższym schematem:



W przypadku 2 zabezpieczeniem antyzamrożeniowym jest zasilacz awaryjny UPS, który podtrzymuje zasilanie pompy wodnej w obiegu pompa ciepła – bufor. Krążenie wody nie dopuści do jej zamarznięcia i tym samym zabezpieczy pompę ciepła. Czas podtrzymania będzie zależny od dobranej wielkości/pojemności akumulatora. Uwaga – nie każdy prawidłowo współpracuje z pompą wodną. Należy sprawdzić jego poprawne działanie z zamontowaną na instalacji pompą wodną. Możliwość zakupu jako opcji.

Ideowy schemat podłączenia zasilacza UPS do pompy wodnej pokazuje poniższy rysunek:



Alternatywnym, trzecim sposobem zabezpieczenia antyzamrożeniowego jest zastosowanie roztworu glikol w układzie instalacyjnym. W takim przypadku są dwie możliwości: zalenie całego układu płynem niezamarzającym lub zastosowanie układów pośrednich opartych o wymiennik płytowy.

5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

⚠ PRZESTROGA – Ryzyko wstrząsu elektrycznego lub śmiertelnego porażenia prądem.



Przed przystąpieniem do montażu pompy ciepła należy upewnić się, że odłączono wszystkie obwody wysokiego napięcia. Kontakt z tymi obwodami może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami u użytkowników, monterów lub innych osób w wyniku porażenia prądem elektrycznym, a także stratami materialnymi.

⚠ PRZESTROGA – Przed przystąpieniem do serwisowania pompy ciepła i odłączeniem przewodów należy je wszystkie odpowiednio oznaczyć. Błędne podłączenie przewodów może doprowadzić do nieprawidłowego i niebezpiecznego działania urządzenia. Po zakończonych pracach serwisowych należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo.

5.1 Zasilanie elektryczne

1. Jeżeli napięcie zasilania będzie zbyt niskie lub zbyt wysokie, może to doprowadzić do uszkodzenia i/lub niesta bilnej pracy pompy ciepła z uwagi na wysokie prądy rozruchowe.
2. Minimalne napięcie rozruchowe powinno wynosić ponad 90% napięcia znamionowego. Wartość napięcia roboczego powinna mieścić się w granicach $\pm 10\%$ napięcia znamionowego.
3. Należy upewnić się, że parametry techniczne kabli odpowiadają wymaganiom konkretnej instalacji. Odległość od miejsca montażu do sieci zasilającej będzie miała wpływ na przekrój kabla. Przy wyborze kabli, wyłączników i izolatorów należy kierować się wymogami lokalnych norm elektrycznych i przepisów.

5.2 Uziemienie i zabezpieczenie nadprądowe

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym w razie upływu prądu, pompę ciepła należy zamontować zgodnie z lokalnie obowiązującymi normami elektrycznymi.

1. Nie należy zbyt często odłączać pompy ciepła od zasilania, gdyż może to skrócić jej żywotność.
2. W przypadku instalowania zabezpieczenia nadprądowego należy upewnić się, że odpowiada ono wartościom znamionowym prądu konkretnej instalacji.
3. Sprężarka i pompa wodna są wyposażone w stycznik prądu przemiennego oraz zabezpieczenie w postaci prze kaźnika termicznego. Dlatego na etapie montażu i usuwania usterek należy w pierwszej kolejności zmierzyć wartość prądu na każdym z wyżej wymienionych podzespołów, a następnie dostosować zakres działania zabez pieczenia nadprądowego w postaci przekąźników termicznych.


Uwaga:

Urządzenie musi być zasilane z odpowiedniej sieci zasilającej. Zakres napięcia musi mieścić się w granicach $\pm 10\%$. Wyłącznik powinien działać automatycznie. Wartość nastawy prądu elektrycznego powinna wynosić 1,5-krotność prądu roboczego, a w układzie elektrycznym musi zostać zainstalowane zabezpieczenie przed zanikiem fazy.


Dobór wielkości przewodów elektrycznych oraz zabezpieczeń prądowych podano w karcie instalacyjnej na końcu niniejszej instrukcji

5.3 Schematy elektryczne


Układ jednofazowy 6 EVI/DC | EASYLIFE6



Układ jednofazowy 6 EVI/DC | EASYLIFE6+




Układ trójfazowy 10 EVI/DC | EASYLIFE10



Dc inverter heat pump electrical diagram(4P)

Układ trójfazowy 10 EVI/DC | EASYLIFE10+, 14 EVI/DC | EASYLIFE14+, 17 EVI/DC | EASYLIFE17+



Dc inverter heat pump electrical diagram(5/6P)

6. OBSŁUGA POMPY CIEPŁA

Obsługa regulatora pompy ciepła.


6.1 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi

Obsługa regulatora HPmulti została opisana w oddzielnej instrukcji dołączonej do pompy ciepła i sterownika.


Podłączenie regulatora HPmulti do płyty głównej pompy ciepła

Podłączenie regulatora pompy ciepła z płytą główną urządzenia realizowane jest poprzez kabel komunikacyjny dwużyłowy $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$.

W regulatorze HPmulti do tego celu wykorzystuje się złącze B (zaciski D+ oraz D-) – rys poniżej



Na płycie głównej pompy ciepła wykorzystujemy złącze komunikacyjne jak na poniższym zdjęciu:



Złącze komunikacyjne 1

Złącze komunikacyjne 2

W złączu komunikacyjnym płyty głównej wykorzystujemy styki A oraz B. Kabel komunikacyjny łączymy następująco: Zacisk D+ regulatora HPmulti łączymy ze stykiem A płyty głównej, natomiast zacisk D- regulatora HPmulti łączymy ze stykiem B płyty głównej. Styki płyty głównej 12V oraz GND są nieużywane.

W celu identyfikacji złącza – patrz schemat elektryczny pompy ciepła.

Złącze komunikacyjne 2 płyty głównej wykorzystywane jest do regulatora serwisowego – wyłącznie na potrzeby serwisowania urządzenia.

Przewód z wtyczką złącza komunikacyjnego płyty głównej jest na wyposażeniu pompy ciepła. Regulator należy podłączyć do wolnego końca przewodu zachowując kolory przewodów:

- › zielony A/D+
- › żółty B/D-

Po podłączeniu regulatora należy wybrać wersję oprogramowania w regulatorze HPmulti – odpowiednią dla wersji podłączonej pompy ciepła. W menu serwisowym po wpisaniu hasła (hasło serwisowe) przechodzimy przez kolejne kroki:

regulator instalacyjny → główne źródło ciepła → typ pompy ciepła

W typie pompy ciepła wybieramy pozycję „Inwerter Panasonic Inside” – wówczas regulator będzie przygotowany do współpracy z pompą ciepła.

6.2 Czujniki temperatur

Pompa ciepła posiada na wyposażeniu czujnik temperatury zasobnika CWU, czujnik temperatury bufora oraz czujnik temperatury zewnętrznej.

Czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony do płyty głównej oraz przymocowany do obudowy urządzenia (w tylnej części obudowy). Czujnik zasobnika CWU jest wyprowadzony poza obudowę i zwinięty w postaci „kłębka”. Czujniki te należy umieścić w odpowiednich miejscach zbiorników CWU. Jeśli długość kabla nie będzie wystarczająca – należy je przedłużyć. Do tego celu należy użyć kabla dwużyłowego $2 \times 1 \text{ mm}^2$

Czujnik bufora podłączamy do regulatora HPmulti (typ czujnik CT10, zaciski 47–48). Czujnik CWU zasobnika jest podłączony do płyty głównej pompy ciepła.

6.3 Środki ostrożności przed pierwszym uruchomieniem

Czynności kontrolne przed pierwszym uruchomieniem oraz podczas pracy pompy

1. Upewnić się, że parametry zasilania odpowiadają wymaganiom wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Połączenia elektryczne urządzenia: Sprawdzić, czy kabel zasilający został ułożony i podłączony prawidłowo, a także, czy prawidłowo podłączono uziemienie. Sprawdzić, czy pompa wodna i inne urządzenia podłączono prawidłowo.
3. Przewody rurowe należy przemyć dwa-trzy razy, by zapewnić, że są czyste i nie ma w nich żadnych zanieczyszczeń.
4. Sprawdzić obieg wody. Jeżeli wody jest wystarczająco dużo (najlepiej utrzymywać ciśnienie wody na poziomie 1,5–2 bar) i nie ma w niej powietrza, upewnić się, że układ hydrauliczny jest szczelny.
5. Czynności kontrolne przed pierwszym uruchomieniem oraz podczas pracy pompy należy przeprowadzić ponownie po długiej przerwie w pracy pompy. Dopilnować, aby na co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem pompa została podłączona do zasilania. Najpierw nastąpi uruchomienie pompy, po pewnym czasie zostaną włączone wentylator i sprężarka, urządzenie będzie normalnie pracować.
6. Kontrola pracy urządzenia (poprawność pracy urządzenia należy sprawdzić zgodnie z poniższym)
Po prawidłowym uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić:
 - a. Temperaturę wody na wejściu i wyjściu,
 - b. Natężenie przepływu wody (wydajność pompy wodnej, ustawiony „bieg” pompy wodnej),
 - c. Wartość prądu podczas pracy sprężarki i wentylatora,
 - d. Wartość wysokiego i niskiego ciśnienia czynnika chłodniczego podczas włączonego ogrzewania.

6.4 Pierwsze uruchomienie – skrócona instrukcja postępowania.

 **PRZESTROGA** – Pompy ciepła nie należy używać, jeżeli jakiegokolwiek elementu układu elektrycznego miały kontakt z wodą. Należy natychmiast wezwać wykwalifikowanego serwisanta, aby sprawdził pompę ciepła.

 **PRZESTROGA** – Nad, przed i za pompą ciepła nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Zablokowanie przepływu powietrza może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i unieważnienia gwarancji.

Pełna wersja zawarta jest w oddzielnej instrukcji regulatora HPmulti.

Po poprawnym podłączeniu regulatora do pompy ciepła i sprawdzeniu całego układu należy skonfigurować regulator i ustawić wymagane wartości wszystkich parametrów instalacji: CWU, Bufor, Obiegi grzewcze, Dodatkowe źródło energii (grzałka). Wszystkie te parametry ustawia się w menu serwisowym dostępnym po wpisaniu hasła:

1902 (hasło użytkownika)

1. Ustawić żądaną wartość temperatury CWU (fabryczna 45 °C)
2. Sstawić temperaturę bufora (fabrycznie 40 °C). Temperatura bufora jest jednocześnie minimalną temperaturą bufora która będzie utrzymywana; temperatura bufora będzie automatycznie zwiększana w sytuacji większego zapotrzebowania przez poszczególne obiegi grzewcze
3. Ustawić temperaturę startu instalacji grzewczej (w ustawieniach bufora; nastawa fabryczna to 21 °C)
4. Wybrać i ustawić obiegi grzewcze (dostępne są 2 obiegi; obieg 1 jest bezpośrednim obiegiem grzejnikowym, natomiast obieg 2 jest obiegiem z obsługą zaworów mieszających; proces podłączenia obiegów grzewczych do regulatora HPmulti jest opisany w oddzielnej instrukcji obsługi HPmulti). Wszystkie obiegi są ustawiane w taki sam sposób:
 - › wybrać metodę regulacji: stałowartościowa lub pogodowa (szczegółowo opisana w oddzielnej instrukcji HPmulti)
 - › nastawić żądaną wartość temperatury obiegu lub odpowiednią krzywą grzewczą
 - › włączyć lub wyłączyć termostat pokojowy (o ile jest konieczny)
5. Ustawić odpowiednie wartości do aktywowania dodatkowego źródła energii (np. grzałka lub inny kocioł pomocniczy)
6. Ustawić (o ile to konieczne) harmonogramy/programatory dla poszczególnych elementów instalacji grzewczej
7. Uruchomić pompę ciepła

7. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Prawa i odpowiedzialność

- 1.1 Aby zapewnić użytkownikom obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym, wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany Serwisant Ricom Heat może zamontować i naprawiać to urządzenie. W przypadku niezastosowania się do powyższego i doprowadzenia do jakichkolwiek strat i szkód, Ricom Heat nie będzie ponosić za to żadnej odpowiedzialności.
- 1.2 Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu w trakcie transportu i czy wszystkie jego elementy są kompletne. Wszelkie uszkodzenia i braki elementów należy zgłosić sprzedającemu na piśmie.

Wskazówki dla użytkownika

- 2.1 Wszystkie elementy bezpieczeństwa w urządzeniu ustawiono u producenta przed jego wysłaniem, użytkownik nie powinien ich samodzielnie zmieniać.
- 2.2 W urządzeniu znajduje się odpowiednio dużo czynnika chłodniczego i oleju smarowego, nie należy ich uzupełniać ani wymieniać. Jeżeli konieczne jest ich uzupełnienie w związku z wyciekiem, wymagane ilości podano na tabliczce znamionowej.
- 2.3 Zewnętrzna pompa wodna musi być odpowiednio podłączona do pompy ciepła, w przeciwnym razie zgłaszane będą różne stany alarmowe.
- 2.4 Regularnie czyścić obieg wody – sprawdzać stan czystości filtra wodnego.
- 2.5 Zwracać uwagę na układ chroniący przed zamarzaniem, gdy zimą temperatura otoczenia wynosi mniej niż zero. Możliwe sposoby zabezpieczeń przed zamarznięciem opisano w dziale: Zalecane sposoby montażu
- 2.6 Środki ostrożności
 - A. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie zamontować urządzenia, należy zapewnić, że czynność tę wykona przedstawiciel producenta lub wyspecjalizowana firma, w przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku i wpłynąć na sprawność urządzenia.
 - B. Przed zamontowaniem lub uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy parametry sieci zasilającej są zgodne z wymaganymi parametrami zasilania urządzenia.
 - C. Przy głównym włączniku/wyłączniku zasilania urządzenia należy zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.

Parametry kabla zasilającego muszą odpowiadać wymaganiom parametrów zasilania urządzenia, a także normom krajowym oraz lokalnym przepisom przeciwpożarowym i bezpieczeństwa.
 - D. Do urządzenia trzeba podłączyć uziemienie. Nie wolno korzystać z nieuziemiałego urządzenia. Zabronione jest podłączenie przewodu uziemiającego do przewodu neutralnego lub pompy wodnej.
 - E. Główny włącznik/wyłącznik zasilania urządzenia powinien znaleźć się na wysokości znacznie przekraczającej 1,4 metra (poza zasięgiem dziecka)
 - F. Woda użytkowa o temperaturze przekraczającej 52 °C może spowodować obrażenia. Sugerujemy użycie termostatycznych zaworów mieszających aby obniżyć temperaturę na wyjściu wody użytkowej.
 - G. Gdy urządzenie jest nieszczelne, należy skontaktować się z działem serwisowym. Z urządzenia będzie można ponownie korzystać dopiero po przeprowadzeniu prac serwisowych.
 - H. Nie wolno wsuwać jakichkolwiek narzędzi przez osłonę wentylatora urządzenia. Wentylator stwarza pewne zagrożenie z uwagi na szybko obracające się części (dzieci muszą pozostawać pod ścisłą opieką)
 - I. Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy osłona wentylatora jest zdjęta.
 - J. Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie wolno przechowywać ani używać farb olejnych, benzyny itp. łatwopalnych gazów lub cieczy w pobliżu urządzenia. Nie wolno rozchlapywać wody ani innych cieczy na urządzenie, nie wolno też dotykać urządzenia mokrymi rękami.
 - K. Nie wolno ingerować w czujniki, zawory, sterownik i wewnętrzne dane urządzenia. Może to robić wyłącznie firma serwisowa.
 - L. Jeżeli układ bezpieczeństwa jest często aktywowany, należy skontaktować się z producentem lub lokalnym sprzedawcą.

8. KONSERWACJA OGÓLNA

8.1 Kody błędów sterownika

- › Jeżeli podczas pracy pompy ciepła wystąpi awaria, to kod błędu i opis błędu zostaną wyświetlone na głównym oknie wyświetlacza.
- › Na panelu sterownika wyświetlane będą następujące kody typowych błędów:

Kod błędu	Opis błędu lub zabezpieczenia
Er 03	Błąd w układzie przepływu wody
Er 04	Ochrona przed zamarzaniem w okresie zimowym
Er 05	Błąd w układzie wysokiego ciśnienia
Er 06	Błąd w układzie niskiego ciśnienia
Er 09	Błąd komunikacji
Er 10	Błąd komunikacji modułu konwersji częstotliwości
Er 12	Zadziałało zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą gazu wylotowego sprężarki
Er 14	Błąd czujnika temperatury w zbiorniku wody
Er 15	Błąd czujnika temperatury na wlocie wody
Er 16	Błąd czujnika temperatury na wężownicy parownika
Er 18	Błąd temperatury powietrza wylotowego
Er 20	Zadziałało zabezpieczenie w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem modułu konwersji częstotliwości
Er 21	Błąd czujnika temperatury otoczenia
Er 23	Zadziałało zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą na wylocie wody
Er 26	Błąd związany z temperaturą radiatora falownika
Er 27	Błąd czujnika temperatury na wylocie wody (uszkodzenie czujnika)
Er 29	Błąd czujnika temperatury powietrza powrotnego
Er 32	Zadziałało zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą na wylocie wody podczas ogrzewania
Er 33	Zbyt wysoka temperatura skraplacza
Er 34	Zbyt wysoka temperatura modułu konwersji częstotliwości
Er 42	Błąd czujnika temperatury wężownicy chłodzącej
Er 62	Błąd związany z temperaturą na wlocie ekonomizera
Er 63	Błąd związany z temperaturą na wylocie ekonomizera
Er 64	Błąd wentylatora zasilanego prądem stałym nr 1
Er 66	Błąd wentylatora zasilanego prądem stałym nr 2
Er 67	Błąd czujnika niskiego ciśnienia
Er 68	Błąd czujnika wysokiego ciśnienia
Er 69	Zadziałało zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem
Er 70	Zadziałało zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem

- › Jeżeli wystąpi błąd Er 20, wyświetlony zostanie niżej opisany kod błędu od 1 do 348. Kody od 1 do 128 mają znaczenie pierwszorzędne i będą wskazywane jako priorytetowe, natomiast kody od 257 do 384 są drugorzędne i zostaną wyświetlane tylko wtedy, gdy nie wystąpią błędy o kodach od 1 do 128. Jeżeli jednocześnie wystąpią dwa błędy lub więcej o tym samym stopniu ważności, to wyświetlona zostanie sumaryczna wartość kodów błędów. Na przykład, gdy jednocześnie wystąpią błędy 16 i 32, to wyświetlony zostanie kod błędu 48 ($16 + 32 = 48$).
- › Szczegółowa lista kodów błędów w przypadku wystąpienia błędu Er 20:

Kod błędu	Nazwa	Opis	Sugerowane rozwiązanie
1	Nadmierny prąd w module IPM	Problem z modułem IPM	Wymienić moduł falownika
2	Niesynchroniczna praca sprężarki	Awaria sprężarki	Wymienić sprężarkę
4	Kod zarezerwowany	-	-
8	Brak fazy na wyjściu sprężarki	Odtłoczone lub zbyt słabo zaciśnięte przewody sprężarki	Sprawdzić obwód zasilania sprężarki
16	Niskie napięcie na szynie prądu stałego	Zbyt niskie napięcie na wejściu, awaria modułu PFC	Sprawdzić napięcie wejściowe, wymienić moduł
32	Wysokie napięcie na szynie prądu stałego	Zbyt wysokie napięcie na wejściu, awaria modułu PFC	Wymienić moduł falownika
64	Zbyt wysoka temperatura parownika	Awaria silnika głównego wentylatora, zablokowany kanał powietrzny	Sprawdzić silnik wentylatora, kanał powietrzny
128	Błąd temperatury radiatora falownika	Zwarcie lub błąd wynikający z otwarcia obwodu czujnika radiatora falownika	Wymienić moduł falownika
257	Błąd komunikacji	Do modułu falownika nie docierają polecenia z głównego sterownika	Sprawdzić przewody komunikacyjne = pomiędzy głównym sterownikiem a modułem falownika
258	Brak fazy na wejściu prądu przemiennego	Brak fazy na wejściu (moduł trójfazowy jest sprawny)	Sprawdzić obwód wejściowy
260	Zbyt wysoki prąd na wejściu prądu przemiennego	Nie zrównoważenie faz na wejściu układu trójfazowego (moduł trójfazowy jest sprawny)	Sprawdzić napięcie wejściowe układu trójfazowego
264	Niskie napięcie na wejściu prądu przemiennego	Niskie napięcie na wejściu	Sprawdzić obwód zasilania sprężarki
272	Błąd w układzie wysokiego ciśnienia sprężarki	Awaria układu wysokiego ciśnienia sprężarki (zarezerwowany)	-
288	Zbyt wysoka temperatura modułu IPM	Awaria silnika głównego wentylatora, zablokowany kanał powietrzny	Sprawdzić silnik wentylatora, kanał powietrzny
320	Zbyt wysoki szczytowy prąd sprężarki	Zbyt wysoki prąd w przewodzie sprężarki, program sterownika nie jest zgodny ze sprężarką	Wymienić moduł falownika
384	Zbyt wysoka temperatura modułu PFC	Zbyt wysoka temperatura modułu PFC	-

9. KONTROLE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Zalecamy częste kontrole pompy ciepła, zwłaszcza po wystąpieniu nietypowych warunków pogodowych. Radzimy przeprowadzenie w ramach kontroli niżej wymienionych czynności:

1. Upewnić się, że zapewniono dostęp do przedniej części urządzenia umożliwiającą prowadzenie w przyszłości prac serwisowych.
2. Nad pompą ciepła i w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia.
3. Wszystkie rośliny i krzewy muszą być przycięte i znajdować się z dala od pompy ciepła, a zwłaszcza od obszaru przed/za wentylatorem.
4. Woda ze zraszaczy trawników nie może przyskać na pompę ciepła, aby nie doprowadzić do rdzewienia i uszkodzeń.
5. Wizualnie sprawdzać, czy uziemienie jest podłączone i czy kabel uziemiający nie jest uszkodzony.
6. Filtr musi być poddawany regularnej konserwacji, aby zapewnić dopływ czystej wody, co pozwoli uchronić pompę ciepła przed uszkodzeniem.
7. Wizualnie sprawdzić stan kabla zasilającego i przewodów układów elektrycznych. W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowaną firmą montażową/przedstawicielem producenta.
8. Wszystkie elementy bezpieczeństwa ustawiono fabrycznie. Nie należy ingerować w te ustawienia. W razie konieczności wprowadzenia zmian, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisantem Ricom Heat (ASRH).
9. Z pompy ciepła nie wolno korzystać, jeżeli jakikolwiek element jej układu elektrycznego miał kontakt z wodą. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowanym Instalatorem Ricom Heat (AIRH).

9.1 Rozwiązywanie problemów

W celu rozwiązywania problemów związanych użytkowaną powietrzną pompą ciepła ze sprężarką inwerterową EVI, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 **OSTRZEŻENIE – RYZYKO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO LUB ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM.**



Przed przystąpieniem do montażu pompy ciepła należy upewnić się, że odłączono wszystkie obwody wysokiego napięcia. Kontakt z tymi obwodami może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami u użytkowników, monterów lub innych osób w wyniku porażenia prądem elektrycznym, a także stratami materialnymi.

 **NIE WOLNO** otwierać żadnej części pompy ciepła, gdyż może to grozić śmiertelnym porażeniem prądem.

1. Aby uniknąć obrażeń, należy utrzymywać ręce i włosy z dala od łopatek wentylatora.
2. **NIE WOLNO** podejmować prób regulacji lub serwisowania urządzenia. Tylko autoryzowany serwis ma prawo dokonywać wszelkich prac serwisowych.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do prac serwisowych lub naprawy należy wyłączyć zasilanie sieciowe powietrznej pompy ciepła ze sprężarką inwerterową EVI.

10. KONSERWACJA

Powietrzna pompa ciepła ze sprężarką inwerterową EVI jest urządzeniem zautomatyzowanym. Jeżeli użytkownik będzie o nie dbać i regularnie je konserwować, wpłynie to bardzo korzystnie na niezawodność działania i żywotność pompy.

Podczas prowadzenia czynności konserwacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Filtr wody należy regularnie czyścić, aby zapewnić, że woda będzie czysta, co tym samym pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zatkanie filtra.
2. Nie wolno regulować jakichkolwiek elementów bezpieczeństwa już skonfigurowanych u producenta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia spowodowane regulacjami przeprowadzonymi samodzielnie przez użytkownika.
3. Otoczenie urządzenia musi być czyste, suche i przewiewne. Regularne czyszczenie powierzchni wymiennika parownika (co 1–2 miesiące; usuwać zanieczyszczenia stałe: liście, brud kurz, itp.; delikatnie używać szczotki; brud można usunąć za pomocą odkurzacza; myć delikatnym strumieniem wody, np. z opryskiwacza) pozwoli poprawić skuteczność wymiany ciepła, a tym samym ograniczyć zużycie energii. Do mycia wymiennika ciepła parownika NIE WOLNO używać strumienia wody z dużym ciśnieniem, np. ciśnieniem wodociągowym.
4. Należy często sprawdzać ilość wody w obiegu wodnym oraz stan odpowietrznika, aby uniknąć dostania się powietrza do systemu, co spowodowałoby ograniczenie cyrkulacji wody lub problemy w obiegu wody, bądź miałyby wpływ na chłodzenie, wydajność ogrzewania i niezawodność pracy urządzenia.
5. Należy cyklicznie podczas przeglądów okresowych (wykonywanych przez autoryzowany serwis) sprawdzać zasilanie i okablowanie, upewniając się, że przewody są odpowiednio podłączone, a stan elementów układu elektrycznego jest prawidłowy. Jeżeli ich stan będzie niewłaściwy, należy je naprawić lub wymienić. Urządzenie musi być właściwie uziemione.
6. Podczas przeglądów okresowych (czynności wykonywane przez autoryzowany serwis) sprawdzać wszystkie podzespoły pompy ciepła. Sprawdzać, czy ciśnienie robocze w układzie chłodniczym jest prawidłowe. Sprawdzać, czy na złączkach rurowych i zaworze serwisowym nie widać oznak tłustego brudu. Upewnić się, że z układu chłodniczego nie wycieka czynnik chłodniczy.
7. Nie wolno układać żadnych przedmiotów w sąsiedztwie urządzenia, aby nie zablokować wlotu i wylotu powietrza. Otoczenie urządzenia musi być przez cały czas czyste, suche i przewiewne.
8. Jeżeli urządzenie nie będzie pracować – będzie wyłączone z pracy, należy spuścić wodę z obiegu wodnego (o ile układ jest napełniony wodą). Ponadto należy wyłączyć zasilanie, a urządzenie osłonić. Dopiero po napełnieniu obiegu wody i dokładnym sprawdzeniu urządzenia można je podłączyć do zasilania, aby rozgrzewało się przez co najmniej 12 godzin. Gdy wszystkie elementy będą sprawne, pompę można ponownie uruchomić.

Przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego należy podłączyć urządzenie do zasilania i pozwolić, żeby rozgrzewało się przez co najmniej 12 godzin. Jeżeli modele przeznaczone wyłącznie do chłodzenia nie będą pracować przez dłuższy czas w okresie zimowym, należy zadbać o spuszczenie całej wody, żeby nie doszło do uszkodzenia przewodów rurowych i samego urządzenia spowodowanego mrozem. Główny sterownik i urządzenie powinny móc się ze sobą komunikować i nie wolno ich wyłączyć, jeżeli modele przeznaczone wyłącznie do ogrzewania nie będą pracować przez dłuższy czas w okresie zimowym, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem.

Pompa ciepła może załączać się maksymalnie 4 razy w ciągu godziny. Częstsze załączenia drastycznie skracają żywotność pompy ciepła i mogą doprowadzić do jej awarii. Jeśli taka sytuacja nastąpi, należy zwrócić się do instalatora lub serwisu. Skrzynkę elektryczną należy chronić przed wilgocią.

Aby wyczyścić obudowę z zabrudzeń można ją przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie należy używać nadmiernych ilości wody, które mogą spowodować zalanie i uszkodzenie pompy ciepła.

11. TYPOWE USTERKI I ICH USUWANIE

- » W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas pracy urządzenia ich usunięcie należy zlecić profesjonalnym serwisantom. Poniższa tabela ułatwi im usunięcie usterki. Nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek prób naprawy.


Opis błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa ciepła nie działa	Awaria zasilania Poluzowane przewody Przepalony bezpiecznik Wyłączone termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt niskie ciśnienie wody układu ogrzewania	Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania, sprawdzić zasilanie Ustalić przyczyny i naprawić Wymienić przepalony bezpiecznik Sprawdzić napięcie i natężenie prądu Sprawdzić ciśnienie wody w układzie ogrzewania
Pompa wodna pracuje, ale brak jest wody w obiegu lub pompa pracuje bardzo głośno	Brak wody w obiegu Powietrze w obiegu wodnym Nie wszystkie zawory zostały otwarte Zanieczyszczony i zatkany filtr wodny układu ogrzewania	Sprawdzić układ napełniania i uzupełnić wodę w obiegu Usunąć powietrze z obiegu wodnego Otworzyć zawór obiegu wodnego Wyczyścić filtr wody
Niska wydajność grzewcza	Brak czynnika chłodniczego Nieprawidłowe ocieplenie przewodów wodnych Zatkany osuszacz układu chłodniczego Zablokowany przepływ powietrza przez parownik Zbyt małe natężenie przepływu wody	Odszukać miejsce wycieku, uszczelnić układ chłodniczy i uzupełnić czynnik chłodniczy Poprawić ocieplenie instalacji wodnej Wymienić osuszacz układu chłodniczego Wyczyścić parownik Wyczyścić filtr wody
Sprężarka nie działa	Awaria zasilania Uszkodzony stycznik sprężarki Poluzowane przewody Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem sprężarki Zbyt wysoka temperatura na wylocie wody Zbyt małe natężenie przepływu wody Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki	Ustalić przyczyny i rozwiązać problem związany z awarią zasilania Wymienić stycznik sprężarki Odszukać miejsce poluzowania i dokonać naprawy Sprawdzić ciśnienie w układzie chłodniczym oraz temperaturę gazu wylotowego sprężarki Obniżyć temperaturę wody na wylocie Wyczyścić filtr wody i usunąć powietrze z układu Sprawdzić wartość prądu roboczego i czy nie doszło do uszkodzenia zabezpieczenia przed przeciążeniem
Zbyt głośna praca sprężarki	Ciekły czynnik chłodniczy dostał się do sprężarki Uszkodzenie wewnętrznych elementów sprężarki Zbyt niskie napięcie	Sprawdzić czy zawór rozprężny działa prawidłowo Wymienić sprężarkę Sprawdzić napięcie zasilania
Wentylator nie działa	Zbyt wysokie napięcie na wejściu, awaria modułu PFC	Wymienić moduł falownika
Sprężarka działa, ale pompa ciepła nie zapewnia ogrzewania*	Awaria silnika głównego wentylatora, zablokowany kanał powietrzny	Sprawdzić silnik wentylatora, kanał powietrzny
Zadziałało zabezpieczenie przed zbyt małym natężeniem przepływu wody	Zbyt małe natężenie przepływu wody w układzie Usterka czujnika przepływu wody	Wyczyścić filtr wody i usunąć powietrze z układu Sprawdzić czujnik przepływu wodny i wymienić go

*Przy założeniu, że pompa ciepła jest właściwie dobrana do instalacji ogrzewania

12. PODŁĄCZENIE DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – WSPOMAGANIE POMPY CIEPŁA

W sytuacji niedoboru mocy produkowanej przez pompę ciepła należy zastosować dodatkowe wspomaganie całego układu. Elementem wspomagającym może być np. grzałka elektryczna, kocioł gazowy, kocioł olejowy, itp.

Regulator HPmulti pompy ciepła może przejąć sterowanie dodatkowym źródłem ciepła. Do tego celu w regulatorze HPmulti wykorzystywane są styki H1 (zaciski 21–22) oraz H2 (zaciski 11–12) – rys. poniżej.




Styki H1 oraz H2 są stykami bezpotencjałowymi (beznapięciowymi) – tzn. na tych zaciskach nie jest generowane żadne napięcie.

Aby podłączyć grzałkę elektryczną trójfazową jako dodatkowe wspomaganie należy zrobić jak niżej:

1. Stopnie grzałki są realizowane następująco: H1 – pierwszy stopień grzania, H2 – drugi stopień grzania, H1 + H2 – suma.
2. każdy stopień grzania należy podłączyć przez stycznik (odpowiadający wielkości obciążenia grzałki); przykładowy stycznik na rys obok:
3. zasilanie główne grzałki elektrycznej należy zabezpieczyć bezpiecznikiem trójfazowym B16
4. zaciski styków pomocniczych/sterujących stycznika opisane są standardowo jako A1–A2
5. schemat ideowy podłączenia styczników do zasilania grzałki elektrycznej i do regulatora HPmulti pokazano na rys j/n.





Aby podłączyć np. kocioł gazowy do regulatora HPmulti jako dodatkowe wspomaganie należy zrobić jak niżej:

1. W menu serwisowym regulatora HPmulti (po wpisaniu hasła serwisowego) wyłączyć obsługę stopnia drugiego i trzeciego dodatkowego źródła ciepła (aktywny będzie tylko pierwszy stopień H1 – zaciski 21–22)
2. kablem dwużyłowym np. $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ połączyć styki regulatora H1 (zaciski 21–22) z zaciskami styku beznapięciowego regulatora/płyty głównej kotła gazowego (styk beznapięciowy do "wymuszenia" funkcji grzania)

13. KARTA INSTALACYJNA

Model pompy ciepła	6 EVI/DC	10 EVI/DC	14 EVI/DC	17 EVI/DC
Kod	EASYLIFE6 EASYLIFE6+*	EASYLIFE10 EASYLIFE10+*	EASYLIFE14+*	EASYLIFE17+*
Bufor	SUGEROWANY; Pojemność minimalna (l)			
	80	100	120	150
Zasobnik C.W.U.	Pojemność minimalna (l)			
	200	250	300	400
	Min. Pow. Wężownicy (m ²)	Min. Pow. Wężownicy (m ²)	Min. Pow. Wężownicy (m ²)	Min. Pow. Wężownicy (m ²)
	0,5	2	3	4,5
Źródło szczytowe	Wymagane			
	Kocioł gazowy/Grzałka elektryczna			
Zawór 3-drogowy przełączający (DN)	Konieczny dla realizacji CWU			
	25	25	32	32
Pompa wodna (obieg kotłowy)	Wymagana; długość rurociągu wodnego do bufora: ≤ 5 m/5–10 m			
	25/40	25/40 / 25/60	25/60 / 25/80	25/80 / 32/80
Wymagany min. przepływ wody/glikolu (m ³ /h)	1,4	2,2	2,6	3,1
Średnice rurociągu (DN)	20	25	25	32
Zalecane ciśnienie wody/glikol	≥ 1,5 bar; max 2 bar			
Moduł internetowy	Zalecany			
Zab. antyzamrożeniowe	Zasilacz awaryjny UPS/Roztwór glikolowy/Zawory upustowe			
Zabezpieczenie elektryczne	1P C20	3P C16	3P C20	3P C20
Zasilanie główne	3 × 2,5 mm ²	5 × 2,5 mm ²		5 × 4 mm ²
Pompa wodna (główna)		3 × 1,5 mm ²		
Zawór 3-drogowy przełączający**		3 × 1,5 mm ²		
Czujnik CWU***		2 × 1 mm ²		
Czujnik Bufora***		2 × 1 mm ²		
Kabel panelu sterującego***		4 × 0,75 mm ²		
Kabel komunikacyjny sterownika HPMulti		2 × 0,75 mm ²		

* z pompą obiegową

** o ile występuje w układzie

*** jeśli istnieje potrzeba przedłużenia kabla

⚠ UWAGA!

Nie wolno utylizować urządzenia wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbierania sprzętu, np. Regionalna Instalacja Przerobu Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub do PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów).

⚠ UWAGA!

Nie należy podejmować samodzielnej próby rozbiórki urządzenia. Niebezpieczeństwo obrażeń. Demontażu i rozbiórki urządzenia może dokonać wykwalifikowany instalator lub firma specjalizująca się w tego typu czynnościach. Utylizacja urządzenia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (lokalnymi oraz krajowymi)

⚠ UWAGA!

Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbierania sprzętu, np. Regionalna Instalacja Przerobu Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub do PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów).

**⚠ Informacja dla zakładów przetwarzania**

Elementy składowe urządzenia podlegające recyklingowi i ponownemu odzyskowi:

- › plastikowe elementy wykończenia i obudowy,
- › stalowe, metalowe elementy konstrukcji urządzenia (obudowa, zbiornik, stalowe elementy mocujące),
- › miedziane uzwojenia silników elektrycznych,
- › czynnik roboczy układu chłodniczego.

Elementy składowe urządzenia podlegające utylizacji:

- › elektryczne/elektroniczne elementy sterowania: płyta główna z wyświetlaczem, płyta główna sterująca,
- › termoizolacja.

Ze względu na stały postęp prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych w produkcji urządzeń, Producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegółach technicznych rozwiązań wykorzystywanych w urządzeniach bez powiadomienia.



Ricom energy sp. z o.o.
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP 6793107189